



**BIOGAZOWANIA RYPIN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

PKC-03/24/BR(JK/P)

Załącznik nr 2c do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Opis Przedmiotu zamówienia

Minimalne wymagania dla stacji transformatorowej

Dostawa, montaż oraz prace projektowe związane z uzgodnieniem stacji transformatorowej w lokalnym Zakładzie Energetycznym (ENERGA Operator), uruchomienie, odbiory, IWR,

W zakresie dostawy stacji transformatorowej:

- a) Zwarta obudowa, podzielana na komorę transformatora oraz rozdzielnię
- b) Część SN-15kV – Pole liniowe, pole transformatorowe wyłącznikowe;
- c) Część nN-0,4kV – Wyłącznik główny, odpływ na potrzeby zasilania biogazowni, odpływ na potrzeby zasilania urządzeń dodatkowych, układ pomiarowy ee brutto na zaciskach generatora.
- d) Transformator SN/nN – 15/0,4 kV – dostosowany do mocy Jednostki Wytwórczej (499 kW)
- e) Złącze kablowe 15kV umiejscowione przy stacji transformatorowej

Kierownik Zamawiającego

/-/ Rafał Zglinicki

.....
(podpis uprawnionej osoby)

/-/ Sławomir Dolecki

.....
(podpis uprawnionej osoby)